



안전확인신고증명서

Confirmation Letter of Declaration

신고번호: XU070501-20004A
 (Application No.)
신고회사명: 엘에스산전(주)청주사업장
 (Applicant)
주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 백봉로 95 (송정동)
 (Address)
제 품 명: 전기차 충전기
 (Product)
기본모델명: LECS007-1CH07BS
 (Basic Model)
파생모델명 (Series Model):

정격/안전기준상의 모델구분: 220 V, 단상, 60 Hz, 32 A, 7 kW(O/P(AC Connector): 220 V, 단상, 60 Hz, 32 A, 7 kW)
 (Rating)
안전기준: KC 61851-1(2020-07) KC 61851-22(2015-09)
 (Standard)

본 확인신고는 **제 조 국 명:** 중국

제조업자명: Shenzhen EN-plus Technologies Co.,Ltd

제조공장의 주소: 201/301, Bldg 6.NO.2 Nangang industrial Park No.1026 Songbai Road, North district, Shenzhen city, Guangdong province China.
 의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제28조제1항, 같은 조 제3항, 제29조제2항 또는 제34조제2항에 따라 안전확인신고 증명서를 발급합니다.
 We issue this Confirmation Letter of Declaration of the Safety Confirmation for the above appliances in accordance with Article 28(1), 28(3), 29(2) or 34(2) of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2020 년 12 월 30 일
 (Year) (Month) (Day)



한국기계전기전자시험연구원
 Korea Testing Certification



※ 이 신고증명서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류	1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components)(전기용품에 한정한다) 2. 기본모델 · 파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model) 3. 안전확인신고 내용의 변경 현황 (Revisions Status)
------	---

기술 문서 Technical Document

page: 1 / 3

안전인증번호: XU070501-20004A
(Certificate No)

접수번호: 20201119 - 0010
(Receipt No)

1. 기본모델 · 파생모델의 내용 (General Descriptions of Certified Products)

1.1 제품의 설명 (Product description)

인증제품의 개요는 다음과 같다.

(Information on certified basic model product is as follow)

구분(Section)	내 용 (Description)
용도 (Normal use)	전기차 충전(AC 완속)을 위한 전용 충전장치임.
내부구조 (Internal construction)	입출력 제어, SMPS, RCB0, 전자개폐기, 전력량계 등으로 구성되어 있음.
외부구조 (External construction)	금속 외함, 디스플레이, AC Socket-outlet(5 Pin) 등으로 구성되어 있음.
기타(0thers)	Class I 기기이며, B형 연결구조(Mode 3)임.

1.2 전기용품의 표시: 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙 제37조(안전확인대상제품의 표시)에 따라 표시한다.

(Marking of KC Mark: Marking shall comply with the Article 37 of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.)

1.3 등록모델 (Registered Models)

구 분 (Class)	모 델 명 및 정 격 (Model / Rating)	기본모델과의 차이점 (Difference between basic model and series model)
기본모델 (Basic model)	LECS007-1CH07BS 220 V, 단상, 60 Hz, 32 A, 7 kW(O/P(AC Connector): 220 V, 단상, 60 Hz, 32 A, 7 kW)	



기술문서 Technical Document

page: 2 / 3

안전인증번호: XU070501-20004A
(Certificate No)

접수번호: 20201119 - 0010
(Receipt No)

2. 안전관리 부품 및 재질목록(List of Critical Components)

부품명(회로기호) Components(Part no.)	제조사(상표명) Manufacturer(Brand)	모델명(형식) Model(Type)	정격 또는 특성 (Technical Data)	인증규격 (Certification)
AC Type1 Socket-outlet(전기 충전용)	J POWERTEK	JP-1	AC 250V, 32A	IEC
누전차단기	LS 일렉트릭	RKJ-b	AC 220V, 40A, 1P+ N, 30mA, 0.1s, TypeA, 10kA	KC
Relay	HONGFA	HF116F-G1/12-2H	AC 277V, 50A, 12VDC	-
Relay	HONGFA	HF32FA/012-1HS2	AC 250V, 5A, 12VDC	-
Varistor	JOYIN	JVR14N561K87	AC 350V, 6KA	UL
전력량계	한길이에스티	LD1210DRW-040U/	AC 220V, 40A, RS485, 1000pulse/kWh	형식승인
내부배선(입력)	Hualianxing	UL1015	AC 600V, 10AWG, 105°C	UL
내부배선(GND)	Hualianxing	UL1015	AC 600V, 10AWG, 105°C	UL
X-Capacitor	TENTA	MEX	AC 275V, 0.33uF, X2	KC
X-Capacitor_Alt)	Hongfarad	HMKP334K275IHXC	AC 275V, 0.33uF, X2	KC
X-Capacitor	TENTA	MEX	AC 275V, 1uF, X2	
X-Capacitor_Alt)	Hongfarad	HMKP104K275IHXE	AC 275V, 1uF, X2	KC
Y-Capacitor	TERUIXIANG	Y5V-472M/500V	AC 500V, 4.7uF, Y1	KC
Y-Capacitor	TERUIXIANG	Y5V-102M/500V	AC 500V, 1uF, Y1	KC
PCB	KB	KB-6160	1.6mm, Double-sided copper plate	UL
비상정지스위치	YIJIA	YJ-LA16-02ZS/B/F	DC 24V/0.7A	-
외함	Maanshan Iron&Steel	-	Metal	-
Transformer	GLORIA	HTS-EE19D	130°C	-
Line filter	HUIDA	UU9.8	35mH (Min)	-
단자대(출력)	CNNT	BRTB130-040-03	AC 600V, 40A	-

[서식 CP401-18-00]



기 술 문 서 Technical Document

page: 3 / 3

안전인증번호: XU070501-20004A
(Certificate No)

접수번호: 20201119 - 0010
(Receipt No)

3. 전기용품안전인증의 변경현황(Status of Certificate Revisions)

일자(Date)	발급현황(Status of issues)
	변경내용(Modification of Contents)
2020/12/30	안전확인(기본)

4. 기타(Carefully Informed Note)

- 1) 안전관리부품 및 재질목록에 기재된 사항은 안전에 직접적인 영향을 주는 부분이므로 내용을 변경 또는 복수등재를 원하는 경우 안전인증변경신청 또는 안전확인변경신고를 하여야 합니다. 안전인증변경신청 또는 안전확인변경신고를 하지 않고 임의로 변경하는 경우에는 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따라 행정조치 될 수 있습니다.
The certificate holder should apply for a revision of the certificate if the registered critical components are to be changed, modified or alternated. Should the contents of Certificate are altered without the application for the modification, the administrative measures can occur according to the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.
- 2) 공장주소(전화번호포함), 대표자, 상호 및 부품변경, 신고인정보 등 안전인증 또는 안전확인신고의 내용이 변경되었을 때, 안전인증변경신청 또는 안전확인변경신고를 하지 않을 경우에는 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따라 행정조치 될 수 있습니다.
Should a factory address, president name, manufacturer name and critical component are altered without the application for the modification, the administrative measures can occur according to the Electrical Appliances and Customer Products Safety Control Act.
- 3) 조건부 인증사항 (Conditional certification items):



기술문서붙임자료


안전인증번호: XU070501-20004A

접수번호:20201119-0010

No.1 표시사항

교류 전기자동차 충전기	
단방향 옥외용	LECS007-1CH07BS
형식승인	제 호
정격입력	단상 AC220V 32A 7kW 60Hz
정격출력	단상 AC220V 32A 7kW 60Hz
충전기경수	1000 pulse/kWh
최대허용오차	±1%
보호등급	IP44
검정유효기간	7년
충전케이블	B타입: AC 5Pin, 5m, 6mm ²
품질보증기간	
고객상담센터	1544-2080


제조일 :
제조번호 :
제 조 원 : Shenzhen EN-plus Technologies Co., Ltd
판매원 : LS ELECTRIC



LS ELECTRIC

MADE IN CHINA

No.2 외부사진(1)



기술문서불임자료

안전인증번호 : XU070501-20004A

접수번호 : 20201119-0010

No.3 외부사진(2)



No.4 외부사진(3)




기술문서붙임자료


안전인증번호: XU070501-20004A

접수번호:20201119-0010

No.5 외부사진(4)



No.6 내부사진(1)



기술문서붙임자료


안전인증번호: XU070501-20004A

접수번호: 20201119-0010

No.7 내부사진(2)



No.8 내부사진(3)



기술문서붙임자료

안전인증번호 : XU070501-20004A

접수번호 : 20201119-0010

No.9 AC Socket-outlet(전기차 충전용)

